

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.AK01.H.06839/19

Срок действия с 25.09.2019

по 24.09.2022

№ 129398

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11AK01

Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАЙ". Место нахождения: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, фактический адрес: 302004, РОССИЯ, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, телефон: +7(985)147-91-00, электронная почта: osflay@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AK01

ПРОДУКЦИЯ

Контакторы серии K1000. Выпускается по ТУ 16-524.015-82.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
27.33.13.140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 16-524.015-82

код ТН ВЭД России:
8535 90 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Реостат». ОГРН: 1026000899825, ИНН: 6025019903. Адрес: 182104, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, улица 3-ей Ударной Армии, дом 65. Телефон /факс: +7(81153) 3-86-18, 3-02-29; телефон: +7(81153) 3-81-03, 3-84-81, 3-64-60, адрес электронной почты: Reostat@power-m.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «Завод Реостат». ОГРН: 1026000899825, ИНН: 6025019903. Адрес: 182104, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, улица 3-ей Ударной Армии, дом 65. Телефон /факс: +7(81153) 3-86-18, 3-02-29; телефон: +7(81153) 3-81-03, 3-84-81, 3-64-60, адрес электронной почты: Reostat@power-m.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ГТБ/072019/0908 от 20.09.2019 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И МЕТРОЛОГИИ «ГЕРТЕК», аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ0038, сроком действия до 18.07.2022 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции, срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Зезин Сергей Николаевич

инициалы, фамилия

Семиткин Андрей Владимирович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр Экспертиз
"Атрибут"

Место нахождения: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 3 строение 8
офис 412

телефон: +79296743005, адрес электронной почты: osp.tribut@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.10KA01, дата регистрации: 08.08.2017 года

Отрицательное решение

№ 23663 от 17.09.2019 г.

Рассмотрев заявление № 23663 от 17.09.2019 г.

Общества с ограниченной ответственностью "Завод Реостат"

наименование организации заявителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютера, продавца (далее-заявителя)

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Псковская область, 182104, город Великие Луки, улица 3-ей Ударной Армии, дом 65, основной государственный регистрационный номер: 1026000899825, номер телефона: +7(81153) 3-81-03, 3-84-81, 3-64-60; номер факса: +7(81153) 3-86-18, 3-02-29, адрес электронной почты: Reostat@power-m.ru

Регистрационный или учётный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством государств-членов, место нахождения и адрес места осуществления деятельности (место жительства и адрес места осуществления деятельности, для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), номер телефона, адрес электронной почты

на сертификацию о соответствии по техническим регламентам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
Контакторов серии К1000

наименование и обозначение продукции

Серийный выпуск

(серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

код ТН ВЭД ЕАЭС

8535 90 000 9

выпускаемых изготовителем:

Общество с ограниченной ответственностью "Завод Реостат". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Псковская область, 182104, город Великие Луки, улица 3-ей Ударной Армии, дом 65

полное наименование изготовителя, его места нахождения и места осуществления деятельности по изготовлению продукции и его филиалов

в соответствии с:

ТУ 16-524.015-82 «Контакторы серии К1000»

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ при наличии)

Органом по сертификации было принято решение ОТКАЗАТЬ в подтверждении соответствия по Техническим Регламентам ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 по следующим причинам:

- 1) Контакторы переменного тока серии К1000 типов К1500 и К1600, рассчитанные на работу при напряжении 1600 В (предельный режим работы) и контакторы типа К1700, рассчитанные на работу при напряжении 1200 В, являются высоковольтными контакторами, поэтому им присвоен код ТН ВЭД ЕАЭС 8535 90 000 9, и не подлежат требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Статья 1, п.1, абзац 2);
- 2) Высоковольтные контакторы серии К1000 не подлежат обязательному подтверждению соответствия по любым другим Техническим регламентам Евразийского Экономического Союза.
- 3) Высоковольтные контакторы серии К1000 не подлежат обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия по Постановлению Правительства РФ № 982.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации



Николай Александрович Минаев
(Ф.И.О.)